

MAIRIE DE PÉROLS - Service des marchés
Travaux portuaires AVRANCHE
MARCHÉ PUBLIC N°2026M0701



La consultation relative au marché ci-dessus a suscité des questions particulières auxquelles ont été apportées les réponses suivantes :

N°	Document concerné	Question	Réponse
1	CCTP – DQE- BPU	Le CCTP, DQE et BPU présentent des bornes existantes (2 prises, 2 robinets) différentes des bornes demandées en plus (4 prises, 4 robinets). Pourriez-vous confirmer que les bornes à fournir en plus sont bien des bornes 4 prises, 4 robinets ?	<i>Les bornes existantes avec 2 prises et 2 robinets seront à déposer et reposer sur les pontons et seront complétées par de nouvelles bornes à fournir et poser comprenant 4 prises et 4 robinets</i>